

Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber (O.M.A.I. nr. 14/2009)

☞ La punerea la dispoziție, indiferent prin ce formă, a oricăror spații, deținătorii de spații sub orice titlu, denumiți în continuare deținători, trebuie să încheie cu organizatorii activităților contracte în care să prevadă obligațiile și responsabilitățile ce le revin pe linia apărării împotriva incendiilor.

☞ Contractul încheiat între părți trebuie să precizeze inclusiv obligațiile și responsabilitățile personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

☞ **Comercianții și personalul de deservire au următoarele obligații:**

- ✓ să respecte normele și dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor;
- ✓ să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de organizator;
- ✓ să participe la evacuarea persoanelor în condiții de siguranță;
- ✓ să anunțe, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situație de urgență în cadrul amenajării temporare;
- ✓ să asigure prima intervenție în caz de incendiu.

Pe timpul exploatării spațiilor în care se desfășoară activitățile pentru care a fost realizată amenajarea temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.

☞ Pe teritoriul amenajărilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.

☞ Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

☞ Pe perioada executării amenajărilor se interzice accesul publicului în spațiile de lucru.

☞ Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

☞ Lucrările cu foc deschis se execută numai după luarea măsurilor de prevenire necesare.

☞ Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defecțiuni sau în stare avansată de uzură.

☞ Culoarele între rândurile de mese și scaune trebuie să asigure evacuarea cel puțin a unui flux de persoane.

☞ Orice modificare a instalațiilor electrice existente se realizează cu acordul deținătorului și de către personal autorizat.

☞ Exploatarea și întreținerea instalațiilor permanente și temporare pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de deținători.

☞ **La exploatarea instalațiilor electrice se interzice:**

- ✓ racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
- ✓ încărcarea instalației electrice peste sarcina admisă;
- ✓ supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;
- ✓ lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parțiale a unei instalații;
- ✓ folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ștecher, direct în prize;
- ✓ utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protecție diferențială și de limitare a puterii, amplasate la distanță mai mică de 1 m de materiale combustibile;
- ✓ utilizarea receptorilor de energie electrică, precum aparate de gătit, radiatoare, reșouri și altele asemenea, fără luarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă;
- ✓ utilizarea lămpilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;

- ✓ folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină sau a abajurilor improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
- ✓ utilizarea radiatoarelor și a reșourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucțiuni sau agremente tehnice;
- ✓ folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizații a instalației electrice și/sau a receptorilor electrici;
- ✓ suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
- ☞ Instalațiile pentru gaze petroliere lichefiate - G.P.L. se utilizează doar cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.
- ☞ În cazul în care se constată prezența gazelor, înainte de a se aprinde focul se aerisește încăperea/spațiul de lucru, se depistează și se înlătură, de către personal autorizat, defectele care au provocat scăpările de gaze.
- ☞ Depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă și săpun sau cu alte metode indicate de producător.
- ☞ Aprinderea și stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop.
- ☞ Atât la aprinderea, cât și la stingerea focului, gazele trebuie să fie închise sau, respectiv, deschise mai întâi de la robinetul principal, de siguranță, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului.
- ☞ Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 0,50 metri la mijloacele de încălzire.
- ☞ Mașinile și aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucțiunile de folosire.
- ☞ Este strict interzisă aprinderea focului prin turnare de benzină, petrol sau alte lichide combustibile.
- ☞ Cenușa se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, și numai după ce se sting complet resturile de jar.
- ☞ Se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din butelii și rezervoare, prin încălzire.
- ☞ Controlul etanșeității conductelor/instalațiilor/echipamentelor cu gaz se face numai cu emulsie de apă și săpun sau conform prescripțiilor tehnice.
- ☞ Aprinderea arzătoarelor cu gaze se face pe principiul "gaz pe flacără".

Dotarea minimă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

A. Pentru amenajări temporare în spații închise

- ☞ Un stingător portativ la fiecare 200 mp, dar nu mai puțin de două pe nivel*
- ☞ Un stingător portativ pentru acoperirea fiecărui pericol localizat (sau grupuri de pericole de aceeași natură):
 - a) pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingător cu CO₂, pentru focar minim 55B;
 - b) pentru încăperi în care se depozitează lacuri, vopsele, polistiren, grăsimi și uleiuri - un stingător cu pulbere, pentru focar minim 21A, 113B;
 - c) depozite cu o înălțime mai mare de 3 m sau pentru depozitarea de paleți, cartoane, mase plastice, deșeuri, bene cu gunoi - un stingător cu apă pulverizată, pentru focar minim 21A, 113B.
- ☞ În bucătării se recomandă ca fiecare aparat de gătit să fie echipat cu pătură antifoc.
- ☞ Un stingător mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structură din cadrul amenajărilor temporare, cu suprafața mai mare de 500 mp.

* Distanța maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător trebuie să nu depășească 15 metri.

B. Pentru amenajări temporare în aer liber

- ☞ Un stingător portativ cu pulbere la fiecare instalație sau utilaj de agrement.
- ☞ Un stingător portativ pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingător cu CO₂, pentru focar minim 55B.
- ☞ În bucătării se recomandă ca fiecare aparat de gătit să fie echipat cu pătură antifoc.
- ☞ Un stingător mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structură din cadrul amenajărilor temporare, cu suprafața mai mare de 500 mp.
- ☞ Două stingătoare portative pentru fiecare scenă amenajată, fiecare pentru focar minim 34A, 144B.